







Bijlage B

Overzicht FB-kabelsysteemoplossingen






Naam installateur

Datum

Methode	Ondergrond	Afbeelding	Goedkeur ophang-systeem	Goedkeur bevestigings-materiaal	Goedkeur kabel		Akkoord
					NEN-EN 50200/50362	DIN 4102-12	
Kabelladder			P-MPA-E-12-008	P-MPA-E-12-008	CH-TMP-03-IK-0233.ZA1.A/B	P-MPA-E-12-008	
Kabelgoot			P-MPA-E-05-030 P-MPA-E-07-022 P-MPA-E-13-002 P-MPA-E-12-003	P-MPA-E-05-030 P-MPA-E-07-022 P-MPA-E-13-002 P-MPA-E-12-003	CH-TMP-03-IK-0233.ZA1.A/B	P-MPA-E-12-008	
Draadgoot			P-MPA-E-05-008 P-MPA-E-12-008	P-MPA-E-05-008 P-MPA-E-12-008	CH-TMP-03-IK-0233.ZA1.A/B	P-MPA-E-12-008	
INSTAclic			P-MPA-E-05-008 P-MPA-E-12-008	P-MPA-E-05-008 P-MPA-E-12-008	CH-TMP-03-IK-0233.ZA1.A/B	P-MPA-E-12-008	
Enkelvoudige beugel			P-MPA-E-05-008 P-MPA-E-12-008 P-MPA-E-15-011 P-MPA-E-05-030	P-MPA-E-05-008 P-MPA-E-12-008 P-MPA-E-15-011 P-MPA-E-05-030	CH-TMP-03-IK-0233.ZA1.A/B	P-MPA-E-12-008	
Enkelvoudige beugel			P-MPA-E-05-008 P-MPA-E-12-008 P-MPA-E-15-011	P-MPA-E-05-008 P-MPA-E-12-008 P-MPA-E-15-011	CH-TMP-03-IK-0233.ZA1.A/B	P-MPA-E-12-008	

Zie vervolg

Vervolg

Methode	Ondergrond	Afbeelding	Goedkeur ophang-systeem	Goedkeur bevestigings-materiaal	Goedkeur kabel		Akkoord
					NEN-EN 50200/50362	DIN 4102-12	
Verzamel beugel			P-MPA-E-05-008 P-MPA-E-12-008	P-MPA-E-05-008 P-MPA-E-12-008	CH-TMP-03-IK-0233.ZA1.A/B	P-MPA-E-12-008	
Buis-montage			P-MPA-E-05-008 P-MPA-E-12-008	P-MPA-E-05-008 P-MPA-E-12-008	CH-TMP-03-IK-0233.ZA1.A/B	P-MPA-E-12-008	
Beugel met profielrail			P-MPA-E-05-008 P-MPA-E-15-011	P-MPA-E-05-008 P-MPA-E-15-011	CH-TMP-03-IK-0233.ZA1.A/B	P-MPA-E-12-008	
Klem voor staal-constructie							
Lasdoos			P-MPA-E-12-008 P-MPA-E-15-011	P-MPA-E-12-008 P-MPA-E-15-011	CH-TMP-03-IK-0233.ZA1.A/B	P-MPA-E-12-008	
Trek ontlasting			P-MPA-E-12-008	P-MPA-E-12-008	CH-TMP-03-IK-0233.ZA1.A/B	P-MPA-E-12-008	
Kabel kanaal			P-MPA-E-05-030	P-MPA-E-05-030	CH-TMP-03-IK-0233.ZA1.A/B	P-MPA-E-06-031	
Verdeelkast			P-MPA-E-12-008 P-MPA-E-15-011	P-MPA-E-12-008 P-MPA-E-15-011	CH-TMP-03-IK-0233.ZA1.A/B	MPA-P-BWU-03 I 17.9.8	
Kabelmof			P-MPA-E-12-008	P-MPA-E-12-008	CH-TMP-03-IK-0233.ZA1.A/B	MPA-P-BWU-03 I 17.9.8	

Opgemaakt door:

Goedgekeurd door:

TOELICHTING De kolom "akkoord" wordt bij oplevering ingevuld door het branddetectiebedrijf/het installatiebedrijf. Deze verklaart hiermee dat de montage is uitgevoerd overeenkomstig de onderhavige NPR.