

Toepassingsoverzicht functiebehoud voedingskabel

Soort installatie Aansluiting op hoofdverdeelinrichting Aansluiting op NSA Advies NSA

Functiebehoud van de voedingskabel Specifieke eisen in:

Brandmeldinstallatie	NEN 2535
Ontruimingsalarminstallatie	NEN 2575
Brandblusinstallatie	hoofdstuk
brandpomp	E 30
hydro-unit	E 60
Sprinklerinstallatie	E 90
gevarenklasse L (laag)	E 120
gevarenklasse N (normaal)	VAS
gevarenklasse H (hoog)	NPR 6095-2
Droge blusleiding (pomp)	NPR 6095-1
Blusgasinstallatie	
Hogedrukblusinstallatie	Legenda:
Luchtbehandelingsinstallatie	X = eis
Overdrukinstallatie	- = geen eis

Rook- en warmteafvoerinstallatie

Brandweerlift

Rolluiken

- 1) Niet noodzakelijk omdat de installatie over een eigen noodstroomvoorziening moet beschikken.
- 2) Kan in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn.

Bron: het boek Brandbeveiligingsinstallaties van de NVBR